

直管LEDランプの購入及び取付作業 一式に係る質問及び回答について

平成27年8月31日

整理番号	質問内容(要旨)	回答
1	給電構造について、両側給電でなければならない理由を伺いたい。	「仕様書の訂正」をご確認ください。 両側給電又は片側給電を可としました。片側給電の場合は、給電箇所が容易に分かるようシール貼付等により給電側の明示を行っていただきます。
2	色温度の範囲が4600K～5400Kとなっているが、ここまで広く範囲をとる必要性があるか。色には特に指定がないと考えて良いか。	特定の色温度のみに指定する特段の理由はないため、仕様書の記載のとおりとさせていただきます。
3	CISPRについて、CISPR14はLED照明には該当しない。CISPR15が該当するが、その考えで良いか。	「仕様書の訂正」をご確認ください。 CISPRを満たすこととしました。
4	動作保証温度範囲が35度までと設定してあるが、高めに設定した方が良いのではないか。	広く競争性を担保するため、仕様書の記載のとおりとさせていただきます。
5	「数量誤差の1%まで役務内で実施」とありますが、製品も業者側で負担しなければならないでしょうか。	ご認識のとおりです。 既存設備の数に応じ、数量誤差範囲内において、購入及び作業を行っていただきます。数量誤差範囲内であれば、数が少ない場合は、その数量分の購入及び作業を行っていただく必要はありません。 既存設備の数については、必要に応じ説明会の際にご確認ください。

以上